

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BT0497

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	EBRO-Armaturen Gebr. Bröer GmbH Karlstraße 8, D-58135 Hagen
Vertreiber <i>distributor</i>	EBRO-Armaturen Gebr. Bröer GmbH Karlstraße 8, D-58135 Hagen
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Automatisches Absperrventil mit pneumatischem Antrieb Typ EB... als Schnellschlussventil für Gasbrenner und Gasgeräte
Modell <i>model</i>	Z 011-A/Z 014-A mit EB...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V1452008T3 vom 19.09.2008 (TRG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 161 (01.04.2007)
Aktenzeichen <i>file number</i>	08-0034-GEE



20.11.2008 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, IP65
electrical data 24 V DC, IP65

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Z 011-A/Z 014-A mit EB5	Nennweite: DN 50	
Z 011-A/Z 014-A mit EB5	Nennweite: DN 65	
Z 011-A/Z 014-A mit EB5	Nennweite: DN 80	
Z 011-A/Z 014-A mit EB5	Nennweite: DN 100	
Z 011-A/Z 014-A mit EB6	Nennweite: DN 125	
Z 011-A/Z 014-A mit EB8	Nennweite: DN 150	
Z 011-A/Z 014-A mit EB10	Nennweite: DN 200	
Z 011-A/Z 014-A mit EB12	Nennweite: DN 250	
Z 011-A/Z 014-A mit EB12	Nennweite: DN 300	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Z 011-A mit EB...	Anschlussart: Enden für Einklemmausführung zum Einbau zwischen Flansche nach DIN EN 1092 (WAFER-Gehäuse mit Zentrierösen)
Z 014-A mit EB...	Anschlussart: Enden für Einklemmausführung zum Einbau zwischen Flansche nach DIN EN 1092 (LUG-Gehäuse, Lochkreis mit Gewindelöchern)

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Temperaturbereich: -15...+60 °C
 Ventilgruppe: 2
 Ventilkategorie: A
 Nenndruckstufe/Gehäuse: PN 10/16
 Maximaler Eingangsdruck: 4 bar

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BT0407

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	EBRO-Armaturen Gebr. Bröer GmbH Karlstraße 8, D-58135 Hagen
Vertreiber <i>distributor</i>	EBRO-Armaturen Gebr. Bröer GmbH Karlstraße 8, D-58135 Hagen
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrklappe mit zentrisch gelagerter Klappenscheibe
Modell <i>model</i>	Z 011-A; Z 014-A; F 012-A
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 08/257/4313/903 vom 05.11.2008 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 13774 (01.07.2003)
Aktenzeichen <i>file number</i>	08-0034-GEE



19.11.2008 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Z 011-A; Z 014-A	Nennweite: DN 20	
Z 011-A; Z 014-A	Nennweite: DN 25	
Z 011-A; Z 014-A	Nennweite: DN 32	
Z 011-A; Z 014-A	Nennweite: DN 40	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 50	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 65	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 80	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 100	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 125	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 150	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 200	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 250	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	Nennweite: DN 300	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Z 011-A	Anschlussart: Enden für Einklemmausführung zum Einbau zwischen Flansche nach DIN EN 1092 (WAFER-Gehäuse mit Zentrierösen)
F 012-A	Anschlussart: beiderseitig Flansche nach DIN EN 1092-2
Z 014-A	Anschlussart: Enden für Einklemmausführung zum Einbau zwischen Flansche nach DIN EN 1092 (LUG-Gehäuse, Lochkreis mit Gewindelöchern)

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
max. Betriebsdruck: 16 bar (MOP 16)